



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзюбарова, д. 5

тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-krystalich.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзюбарова, д. 3

тел: (3012) 37-34-85; 37-34-86; 37-34-74; E-mail: info-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 1 «б»
тел.: (3014) 32-3-46

ПРЕДПИСАНИЕ № 12 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Новокижингинский детский сад «Кристаллик»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта проверки
671454, Республика Бурятия,

Кижингинский район, село Новокижингинск, микрорайон, 41

Заведующему Павловой Марии Павловне

Руководствуюсь: федеральными законами от 12 октября 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", планом проведения плановых проверок на 2020 год, утвержденным начальником Главного управления МЧС России по Республике Бурятия генерал-майором внутренней службы Марковым А.А., распоряжением от 23 марта 2021 г., № 12 начальника Отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(главного государственного инспектора Республики Бурятия по пожарному надзору)

в период с « 31 » марта 20 21 г. по « 27 » апреля 20 21 г.

проведена плановая проверка

подполковником внутренней службы Кузнецовым Евгением Николаевичем, начальником Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором Кижингинского района по пожарному надзору)

лейтенантом внутренней службы Цыденомукуевым Будоржапом Чимтдоржиевичем, старшим дознавателем Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором Кижингинского района по пожарному надзору)

полномочия, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица

полномочия, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица

набору)

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: Заведующим МБДОУ «Новоалександровский детский сад «Кристаллик» Павловой Марией Павловной

Марией Павловной

участовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Объем выполненных работ
1	2 На лестничной площадке эвакуационного пути с 2 этажа здания из групповых комнат, не обеспечиваются объемно-планировочными и организационными мероприятиями на путях эвакуации: - высота ограждения (перил) лестничной площадки, лестничных маршей менее 1,2 м; - уклон 4 лестничных маршей более 1:1; - ширина проступи в районе 21 см, (требуется не менее 25 см) высота ступеней на лестничных маршах (ступени до от 25-30 см), требуется 22 см.; - ограждение двух лестничных маршей, промежуточной лестничной площадки, лестничной площадки эвакуационного выхода имеют горизонтальные членения, из металлических труб с шагом 25 и более см.; Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестниц (не реже 1 раза в 5 лет), с составлением протокола испытаний	3 Основание: п.17 п. «а», «б», п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». П.23 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П.17.Руководители организаций: а)обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б)организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. СП 1.13.130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденные Приказом МЧС России от 25.03.2009 г №171. П.4.3.4 (4.3.4. При высоте лестницы более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639); П.4.4.2 (4.4.2. ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.); П.4.4.3 (4.4.3. Промежуточные площадки в	4	5

01
марта
2022


	<p>прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.);</p> <p>П.8.1.4 (8.1.4. Уклон маршей лестниц в наклонных этажах следует принимать не более 1:2.</p> <p>П.8.1.5 (8.1.5. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.</p> <p>П.8.2.1 (8.2.1. Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:</p> <p>высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м.</p> <p>в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);</p>	<p>01 марта 2022</p> <p>Основание: п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>п.4.2.5, п.5.2.3 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Утвержден Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Дата введения - 1 мая 2009 года. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)</p>	
<p>2.</p> <p>Ширина четырех площадок лестничных маршей эвакуационных лестниц с 2-го этажа шириной менее 1 м, что не соответствует требованиям. В каждой лестничной площадке перед наружной дверью (эвакуационным выходом) нет горизонтальной входной площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина дверей 0,9м)</p>	<p>Четыре лестничных марша эвакуационных лестниц с второго этажа здания. шириной 0,9 м, менее требуемых шириной не менее 1,35 м. «(для класса здания Ф.1.1- (Ф3-123 от 22.07.2008 года Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Здания 1. (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по</p>	<p>01 марта 2022</p> <p>Основания: Основание: п.17 п. «а», «б», п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	
<p>3.</p> <p>Четыре лестничных марша эвакуационных лестниц с второго этажа здания. шириной 0,9 м, менее требуемых шириной не менее 1,35 м. «(для класса здания Ф.1.1- (Ф3-123 от 22.07.2008 года Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Здания 1. (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по</p>	<p>Четыре лестничных марша эвакуационных лестниц с второго этажа здания. шириной 0,9 м, менее требуемых шириной не менее 1,35 м. «(для класса здания Ф.1.1- (Ф3-123 от 22.07.2008 года Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Здания 1. (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по</p>		

<p>функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:</p> <p>а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;</p> <p>(пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)),</p> <p>предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке...»</p>	<p>Основание п.30, п.56 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>П.56 (п.56. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и ликвидации установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и периферийными электрическими фонирмами из расчета на</p>
<p>4.</p>	<p>01 март 2022</p>

<p>Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	<p>менее 1 фотаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>11.30 Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты</p>
--	---

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кыргытского района Управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Кыргытского района по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Кузнецов Е. Н.



(подпись, печать должностного лица)
 (подпись, печать должностного лица)
 (подпись, печать должностного лица)

« 27 » апреля 20 21 г.

Старший заместитель Отделения надзорной деятельности профилактической работы Кыргытского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (соответственный инспектор Кыргытского района по пожарному надзору)
лейтенант внутренней службы Цыдыммукуев Б. Ч.



(подпись, печать должностного лица)
 (подпись, печать должностного лица)
 (подпись, печать должностного лица)

« 27 » апреля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

Заведующий МБДОУ «Новокрестинский детский сад «Креститкино»
 (должность, фамилия, имя, отчество)
Павлова Мария Павловна

« 27 » апреля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Павлова Мария Павловна

Действителен с 15.12.2021 по 15.12.2022